



Надлъжен профил на стена No.3 M1:100  
От км 0+195 до км 0+212.90  
секции 30,31,32



- Забележки:
- Бетон клас C20/25 (B25),  $R_b=14,5\text{MPa}$ ,  $B_{\text{в}}0.6$ ,  $B_{\text{м}}150$ .
  - Стомана B420 (AIII),  $R_s=375\text{MPa}$ , B235 (AI),  $R_s=225\text{MPa}$ .
  - Деформационни фузи - 3-4 см през max 12 м.
  - Фундиране в почвен слой с якост на натиск  $R_0=0,25\text{MPa}$ .
  - Подложен бетон C8/10 (B10).
  - Основите се приемат от проектанта.
  - Хидроизолация от топло битумно лепило двукратно.

|           |                 |         |
|-----------|-----------------|---------|
| Части:    | Съгласували:    | Подпис: |
| Пътна:    | инж.В.Тютюнев   |         |
| Геология: | инж.К.Перьов    |         |
| ПБЗ:      | инж.Ю.Големилев |         |

|                    |               |   |                              |
|--------------------|---------------|---|------------------------------|
| РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |               | Ръководител проект.колектив: /инж.Ю.Големилев/  |                              |
| изпълнител:        | "ЮГСТРОЙ"ООД  |    | Проектант: /инж.Ю.Големилев/ |
| възложител:        | Община Джебел |   | Управител: /инж.Ю.Големилев/ |
| фаза: Т.И.П.       | обект:        | "Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, общ.Джебел от о.т. 52 до о.т. 70" |                              |
| мащаб: М 1:100     | съдържание:   | Надлъжен профил стена от 0+195 до 0+212.90  |                              |
|                    |               | дата: 04.2012год.   |                              |
|                    |               | чертеж No: 13   |                              |
|                    |               | част: Конструктивна   |                              |