

Забележки:

1. Бетон клас С20/25 (В25), Rb=14,5MPa, Bв0.6, Bм150.
2. Стомана В420 (AIII), Rs=375 MPa, В235 (AI), Rs=225 MPa.
3. Деформационни фуги - 3-4 cm през max 12 m.
4. Фундиране в почвен слой с якост на натиск Ro=0,25 MPa.
5. Подложен бетон С8/10 (В10).
6. Основите се приемат от проектанта.
7. Хидроизолация от топло битумно лепило двукратно.

Части:	Съгласували:	Подпис:
Пътна:	инж.В.Тютюнев	
Геология:	инж.К.Перьов	
ПБЗ:	инж.Ю.Големилов	

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ		Ръководител проект.колектив: /инж.Ю.Големилов/	
изпълнител: "ЮГСТРОЙ"ООД гр.Златоград ул.Ст. Стамболов №1		ООД Проектант: /инж.Ю.Големилов/	
възложител: Община Джебел		Управител: /инж.Ю.Големилов/	
фаза: Т.И.П.	обект:	"Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, общ.Джебел от о.т. 52 до о.т. 70"	дата: 04.2012год.
мащаб: М 1:100	съдържание:	План основи на стена от 0+150 до 0+180	чертеж No: 10
			част: Конструктивна