



ДО

.....

.....

На Ваше писмо с вх. № 62 – 421 – 1/ 29.06.2015 г.

ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ"Христо Смирненски" – гр. Джебел

Въпрос №1: „Част ЕСМ – В1 – ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ”

Д-ка и м-ж на подпрозоречни плотове (външни) с шир. – 25 см	м	29
---	---	----

Моля да уточните вида на материала.

ОТГОВОР: Алюминиеви подпрозоречни плотове с ширина 25 см.

Въпрос №2: „ЕСМ – В2 – ПОДМЯНА ДОГРАМА”

Д-ка и м-ж на PVC прозорци с дв.стъклопакет – коеф.на топлопреминаване $U = 1.7 W$	M2	44,7
--	----	------

Моля да уточните камерността на PVC дограмата.

ОТГОВОР: Четири камерна – това е записано в техническите спецификации.

Въпрос №3: „ЕСМ – 2 – ЕСМ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ”

Д-ка и м-ж ЕВАКУАЦИОННИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С ОКАБЕЛЯВАНЕ	Бр.	15
--	-----	----

Моля да предоставите техническите параметри на евакуационните осветителни тела.

ОТГОВОР: 1 x 11 W – това е записано в техническите спецификации

Въпрос №4: „ЕСМ – 2 – ЕСМ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ”

Д-ка и м-ж на ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	Бр.	20
--	-----	----

Моля да предоставите техническите параметри на осветителните тела.

ОТГОВОР: Предвижда се доставка и монтаж на декоративно тяло по преценка на възложителя, като параметрите на лампите да са 20 W – това е записано в техническите спецификации.

Въпрос №5: „ЕСМ – С2 – ЕСМ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ”

Монтаж луминисцентно осветително тяло на обтяжка	Бр.	150
--	-----	-----

Моля да уточните да предвидим ли доставка на лумин.осветителни тела, ако да с какви технически параметри или са налични и ще ни бъдат предоставени от Възложителя.

ОТГОВОР: Позицията включва доставка на компактни луминисцентни лампи: 4x18 W; 2x18 W и 2x36 W.

1 x 11 W за подмяна на старите лампи.

Въпрос №6: „ЕСМ – С2 – ЕСМ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ”

Преработка на ГРТ	Бр.	1
-------------------	-----	---

Моля да уточните какво включва преработката на ГРТ, вид и количества дейности.

ОТГОВОР: Тази преработка трябва да включва следното:Евро шина, автоматични прекъсвачи-1бр. -63А, 12бр. 25А, 6бр.16А, дефектнотокова защита 19бр., гребен за табло 1м., кабел 3x2.5мм² 10м, кабел 3x1.5мм² 10м. По време на посещенията в обекта всеки кандидат може да се запознае с конкретното състояние на таблото.

Въпрос №7: „ЕСМ – С2 – ЕСМ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ”

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ ПО ВЪТРЕШНА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ	Бр.	1
---	-----	---

Моля да уточните какво включва Позицията, вид, количества дейности.

ОТГОВОР: Позицията включва прозвъняване на инсталацията и отстраняване на проблемите по инсталацията.

Въпрос №8: В приложената към документацията КС в част ЕСМ – С2 – ЕСМ по осветление липсва демонтаж на старите осветителни тела, ключове и контакти.

Моля да уточните трябва ли да се предвидят такива дейности, какви количества и в кои позиции да се включат.

ОТГОВОР: Не са предвидени, тъй като съществуващите са в добро състояние.

Въпрос №9: В т.ІІІ.2) Условия за участие подточка ІІІ.2.1) от обявлението е записано:

„Плик 2

Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и /или оборудване и изискваните стандарти и изискванията на възложителя, като ако няма пълно съответствие участникът се отстранява.

На посочените технически параметри на материалите в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ отговарят само материали на

определен производител, с което сме принудени да използваме точно определен вид материал. С това се нарушава чл. 32, ал1 и ал 2 от ЗОП. Част от материалите се предлагат само от един доставчик, който отказва да предостави документ доказващ съответствието на влаганите материали и оборудване преди закупуването на материала/съоръжението.

Ще приеме ли възложителя да предложи материали с по добри технически характеристики от посочените в Приложение 6А.1(3), което е в съответствие с чл. 33, ал. 1, 2 и 3.

ОТГОВОР: Никъде в документацията не е посочен производител, а са посочени единствено параметри, на които следва да отговарят предложените материали. Възложителят няма, а и не може да има изисквания/предпочитания за определен доставчик. Възложителя изисква единствено спазване на техническите параметри. В случай, че предложените материали отговарят на посочените параметри или са по-добри, то Възложителя ще ги приеме.

Изготвил:.....
/инж.В.Димитрова/

КМЕТ:.....
/Б.ЮМЕР/